

Załącznik nr 3

Protokół odbioru usługi przeglądu okresowego
wykonanych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w za
miesiąc20.... r.

1. PKP Energetyka Zakład zgłasza wykonanie przeglądu okresowego sieci trakcyjnej wykonywanego w dniach 20.... r.

2. Lokalizacja urządzeń objętych usługą przeglądu okresowego:

nr linii	stacja/szlak	nr toru	typ sieci	numery sekcji	ilość jtp objętych przeglądem	ilość tkm objętych przeglądem

3. Wyniki przeglądu zestawiono w poniższej tabeli:

Lp	Zakres przeglądu według Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej Iet - 2	Wymagania wg Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej Iet – 2 §§	Stwierdzamy zgodność z wymogami Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej Iet – 2 (TAK / NIE)
1	Wysokość zawieszenia przewodów jezdnych	12	
2	Odsuw przewodów jezdnych i lin nośnych	13	
3	Miejscowe zużycie przewodów jezdnych	11	
4	Odległości od elementów uziemionych lub uszynionych	29	
5	Odstępy izolacyjne	22	
6	Przewody jezdne	11	
7	Liny nośne, ustalające i odciągowe	14	
8	Przewody wzmacniające i przewody napowietrznego uszynienia grupowego	15	
9	Kotwienie środkowe	21	
10	Urządzenia naprężające	20	
11	Wieszaki	16	
12	Uchwyty odległościowe	17	
13	Izolatory	23	
14	Wysięgniki	19	
15	Rozjazdy sieciowe i wspólna bieżnia	28	
16	Osprzęt sieci	18	
17	Połączenia elektryczne	24	
18	Odłączniki i ich napędy	25	
19	Odgromniki	26	
20	Uszynienia, ograniczniki niskonapięciowe,	27	
21	Konstrukcje wsporcze, odciąg, fundamenty oraz głowice fundamentowe	30	
22	Oslony, tablice ostrzegawcze i wskaźniki	31	

Podczas przeglądu stwierdzono następujące nieprawidłowości mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu pociągów lub mogących spowodować awarię sieci trakcyjnej:- podać lokalizację i zakres wykonanych prac oraz ewentualne uwagi

4. Wykaz materiałów zużytych w trakcie wykonywania usługi przeglądu okresowego:

Data	Lokalizacja				nazwa materiału / numer katalogowy	ilość	cena jednostkowa	wartość [zł]
	nr linii	stacja/szlak	nr toru	lokata				
Sumaryczna wartość materiałów (bez kosztów zakupu)								

5. Integralną częścią protokołu stanowią wykazy pomiarów zużycia, wysokości zawieszenia oraz odsuwu przewodów jezdnych zgodne z tabelą ujętą w Załączniku nr 1 do Instrukcji utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej Iet – 2.

Podczas przeglądu stwierdzono ponadto konieczność wykonania następujących napraw bieżących:

Lp	Szczegółowy zakres napraw bieżących			
	lokata / km	element sieci trakcyjnej / nr katalogowy	Szczegółowy opis zakresu wykonania naprawy bieżącej	Przyczyna / uzasadnienie

